



महाराष्ट्र शासन

विद्युत निरीक्षक, यांचे कार्यालय, निरीक्षण विभाग क्र.1

उद्योग उर्जा व कामगार विभाग

प्लॉट नं. ४५ ओ. १० वा रस्ता, वागळे इस्टेट, ठाणे (पश्चिम) ४०० ६०४

e-mail : eithane1.nrg-mh@gov.in

दूरध्वनी क्रमांक (022) 25821848

जा.क्र.विनिठा-१/१८३३/२०२२

दिनांक :- २१.१२.२०२२

प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यात येते की मे. डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल, तुलसीधाम मानपाडा ठाणे (प), ठाणे ४००६०१ येथील विद्युत संचमांडणीचे निरीक्षण या कार्यालयाकडून दिनांक ०१/१२/२०२२ रोजी करण्यात आले आहे. तेथील विद्युत संचमांडणी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2010 (सुरक्षा व विद्युत पुरवठा) मधील तरतुदीनुसार सर्वसाधारणपुणे योग्य व सुरक्षित आढळून आले आहे.

* सदर प्रमाणपत्र खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. *

- १ ... संचमांडणीमध्ये कोणताही बदल किंवा वाढ परस्पर करण्यात येऊ नये.
- २ ... विद्युत संचमांडणी सुरक्षित व योग्यरीत्या ठेवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्राहक/मालक/भाडेकरू/परवानाधारक विद्युत ठेकेदार यांची राहील.
- ३ ... विद्युत संचमांडणीमध्ये योग्य क्षमतेचे अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर, बसविण्यात यावेत व सदर ELCB योग्य स्थितीमध्ये काम करीत असल्याचे वेळोवेळी तपासणी करण्यात यावी.
- ४ ... सदर प्रमाणपत्र दिनांक ३१/१२/२०२३ पर्यंत वैध राहील.



(रा.रू.यादव)
(सहाय्यक विद्युत निरीक्षक)
निरीक्षण विभाग ठाणे क्र.१


PRINCIPAL
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
THANE

Mahesh Chaturvedi
MANAGER
D. A. V. Public School,
Tulsidham,
Thane (W.)-400 607.