

	 महाराष्ट्र शासन विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय निरीक्षण विभाग क्र.१, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग प्लॉट नं.४५अ-१, वा रस्ता, वागळे इस्टेट, ठाणे (पश्चिम) ४०० ६०४.	
e-mail : either1.nrg-mh@gov.in website :- https://www.ceimah.in	२५८२१८४८	दूरध्वनी क्रमांक (०२२)
जा.क्र.विनिठा-१/२९८८/२०२५	दिनांक :- २५/१२/२५	

प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यांत येते की, मे.डी.ए.व्ही.पब्लिक स्कूल, तुलसीधाम मानपाडा, ठाणे (पश्चिम) - ४००६०१ येथील विद्युत संच मांडणीचे निरीक्षण या कार्यालयाकडून दि.२६.१२.२०२५ रोजी करण्यात आले आहे. तेथील विद्युत संच मांडणी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम २०२३ (सुरक्षा व विद्युत पुरवठा) मधील तरतुदीनुसार सर्वसाधारणपणे योग्य व सुरक्षित आढळून आले आहे.

सदर प्रमाणपत्र खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

१. संचमांडणीमध्ये कोणताही बदल किंवा वाढ परस्पर करण्यात येऊ नये.
२. विद्युत संचमांडणी सुरक्षित व योग्यरीत्या ठेवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी मालकाची राहिल.
३. विद्युत संचमांडणीमध्ये बसविण्यात आलेले रेसीडएअल करंट सर्किट ब्रेकर (RCCB) व अर्थिंग काम करीत असल्याचे शासन मान्य विद्युत ठेकेदाराकडून वेळोवेळी तपासणी करण्यात यावी.
४. सदर ठिकाणी मीटर रुममध्ये व्हेंटिलेशनकरीता एक्झॉस्ट फॅन व सीसीटीव्ही लावण्यांत यावी.
५. हे प्रमाणपत्र दिनांक ३१.१२.२०२६ पर्यंत वैध राहिल.


सहा विद्युत निरीक्षक
 निरीक्षण विभाग क्र.१ ठाणे

सहाय्यक विद्युत निरीक्षक
 निरीक्षण विभाग क्र. १
 ठाणे

प्रतिसह अग्रेषित:- माननीय पोलीस आयुक्त, ठाणे/नवी मुंबई यांच्या माहितीकरिता.